



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

WPZ.52840.311.2.2022.MT



RPW/1024/2022 P
Data: 2022-12-23

Kraków, dnia 22 grudnia 2022 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 listopada 2022 r. inwestora: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pan Marek Szklarski, zam. ul. Golcowiec 6E, 32-642 Włosienica, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. arch. Piotra Szymanowskiego, nr upr. 37/13/R/C oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Marka Szklarskiego, nr upr. 551/2011 w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ***zastosowania hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm***

w budynkach Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Garbarskiej 1 (dz. nr ewid. 72, obręb S-119)

w y r a ż a m z g o d ę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, uzasadnionych w opracowaniu pn.: „***Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej (...) Obiekt: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, adres obiektu: ul. Garbarska 1, 31-131 Kraków, dz. nr ewid. 72, obręb S-119***” z listopada 2022 r., tj.:

1. Wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej budynków do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) zlokalizowanej w budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP.
3. Wyposażenie wszystkich pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zapewniającą natężenie światła na poziomie posadzki nie mniejsze niż 5 lx. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. Wyposażenie klatki schodowej KL3 w grawitacyjny system oddymiania, który zostanie wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Zamknięcie klatki schodowej KL3 oraz przewiązki drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30S, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
6. Zamknięcie wyjść z klatek schodowych KL2 i KL3 prowadzących na nieużytkowe poddasze drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30S, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
7. Wydzielenie pomieszczenia kotłowni gazowej w piwnicy elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej.
8. Wysterowanie systemu sygnalizacji pożarowej w przypadku alarmu II stopnia do odcięcia dopływu gazu do budynków, poprzez zadziałanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu.
9. Wyposażenie budynku głównego w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25, zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy technicznej. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
10. Doprowadzenie do budynków drogi pożarowej w sposób wskazany w części graficznej ekspertyzy technicznej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy k.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzeczce 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.).

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Paweł Żaba
zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1 x Pan
Mariusz Gryszak
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków + 4 egz. Ekspertyzy,
1 x a/a + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomości:

1 x KM PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.

Stwierdza się prawomocność
niniejszego postanowienia/...../ji

Kraków, dnia..... 2022 -12- 2 2

Naczelnik Wydziału
Przeciwdziałania Zagrożeniom

bryg. mgr inż. Adam Szczepara

